

Кременецький медичний фаховий коледж імені Арсена Річинського

ІНСТРУКЦІЯ № 95

Про заходи пожежної безпеки для приміщень Кременецького медичного фахового коледжу імені Арсена Річинського



ПОГОДЖЕНО
Голова профспілкового комітету
_____ Н.А. Островська
« 26 » _____ 20 25 р.

ПОГОДЖЕНО
Голова профспілкового комітету
_____ Н.А. Островська
« ____ » _____ 20 ____ р.

ПОГОДЖЕНО
Голова профспілкового комітету
_____ Н.А. Островська
« ____ » _____ 20 ____ р.



ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Кременецького медичного
фахового коледжу імені Арсена Річинського
к. м. н. _____ П. Є. Мазур
« 26 » _____ 20 25 р.

ПЕРЕЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Кременецького медичного
фахового коледжу імені Арсена Річинського
к. м. н. _____ П. Є. Мазур
« ____ » _____ 20 ____ р.

ПЕРЕЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Кременецького медичного
фахового коледжу імені Арсена Річинського
к. м. н. _____ П. Є. Мазур
« ____ » _____ 20 ____ р.

Інструкція

Про заходи пожежної безпеки для приміщень Кременецького медичного фахового коледжу імені Арсена Річинського

1. Галузь застосування.

Ця інструкція поширюється на навчальні, складські, допоміжні та інші приміщення Кременецького медичного фахового коледжу імені Арсена Річинського і встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки в них. Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання всіма працівниками закладу освіти, відвідувачами.

2. Вимоги пожежної безпеки до утримань приміщень.

Усі приміщення Кременецького медичного фахового коледжу імені Арсена Річинського повинні своєчасно очищуватися від горючого сміття і постійно утримуватися у чистоті. В навчальних кабінетах слід розміщувати лише необхідні для забезпечення освітнього процесу меблі, прилади, моделі, речі, приладдя тощо, які повинні зберігатися у шафах, на стелажах або на стаціонарно встановлених стояках. Кількість столів в навчальних кабінетах не повинна перевищувати гранично нормативну наповнюваність груп, встановлену Міністерством освіти України, а також показників установлених чинними нормами проектування закладів освіти. Розміщення у приміщеннях меблів та обладнання слід здійснювати таким чином, щоб був вільний евакуаційний прохід до дверей виходу

приміщення. Навпроти дверного проїому має залишатися прохід шириною, яка дорівнює ширині дверей, але не менше 1 м. Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, вестибюлі) і виходи повинні постійно утримуватися вільними, нічим не захаращуватися. Матеріальні горючі цінності повинні зберігатися на відстані, не менше 0,5 м від апаратури.

3. Заходи пожежної безпеки під час застосування відкритого вогню.

Електрозварювальні та інші роботи, пов'язані з застосуванням відкритого вогню, допускається тільки з дозволу директора або особи, яка виконує його обов'язки. Дозвіл на проведення вогневих робіт повинен оформлюватися напередодні проведення цих робіт. До проведення вогневих робіт допускається тільки кваліфіковані працівники, які мають при собі посвідчення електрозварювальника. Проведення вогневих робіт дозволяється тільки після виконання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки при справному газоелектрозварювальному обладнанні. Виконання вогневих робіт повинно негайно припинятися на вимогу особи, відповідальної за безпечне проведення робіт та органів державного пожежного нагляду.

4. Правила утримання технічних засобів протипожежного захисту.

Силowe і освітлювальне електроустаткування, електропроводка та інші споживачі електроенергії повинні виконуватися та експлуатуватися відповідно до Правил влаштування електроустановок і до Правил технічної експлуатації електроустановок. Електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, електрообладнання, вимірювальні прилади, а також запобіжні пристрої різного типу, рубильники та інші пускові апарати і пристрої повинні монтуватися на негорючих основах. Розподільні електрощити, електродвигуни і пускорегулювальні апарати повинні періодично оглядатися і очищатися від пилу. Приєднання нових споживачів електричної енергії (електродвигунів та іншого електрообладнання) повинно проводитися з відома особи, відповідальної за експлуатацію електрогосподарства. Зіпсовані електроапарати та прилади, які можуть викликати коротке замикання, повинні бути терміново відремонтовані або замінені на інші. Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням на клемі номінального струму вставки. Застосування саморобних некаліброваних плавких вставок забороняється. Електроустаткування і електроапаратуру ущільненого, захисного виконання потрібно систематично перевіряти на герметичність, звертаючи на це особливу увагу, а також на стан ущільнених прокладок. Настільні лампи, вентилятори, телевізори, холодильники та інші електроприлади повинні вмикатися в мережу тільки через справні штепсельні розетки і електрошнури. Заміри опору ізоляції в силових мережах необхідно проводити не рідше одного разу на два роки. У приміщенні електроустановок повинні застосовуватися вуглекислотні вогнегасники. Усі роботи пов'язані з можливістю виділення токсичних або вибухонебезпечних парів та газів повинні проводитися лише у витяжних шафах, коли працює вентиляція. Користуватися витяжними шафами з розбитим склом або несправною вентиляцією, а також якщо в них є речовини, матеріали на устаткування, що не мають відношення до виконуваних операцій, забороняється. Витяжні шафи, у яких проводяться такі роботи, повинні мати верхні та нижні відсоси, а також бортики, котрі запобігають стіканню рідини на підлогу. Після закінчення занять усі пожежонебезпечні та вибухонебезпечні речовини, матеріали повинні бути прибрані з навчальних кабінетів у спеціально виділені і обладнані приміщення.

5. Порядок проведення огляду і закриття приміщень та будівель після закінчення роботи.

Після закінчення робочого дня працівники повинні навести порядок на робочому місці, зачинити вікна, вимкнути електроживлення приладів і обладнання, якими вони користувалися (комп'ютери, настільні лампи, вентилятори, побутові кондиціонери, обігрівачі). У разі необхідності встановлення на вікна приміщень ґратів, ґрати повинні розкриватись або зніматися. Під час проведення масових заходів з перебування людей, слід дотримуватись таких вимог:

- при кількості понад 50 осіб використовувати приміщення, забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами, що відповідають вимогам будівельних норм;
- особи, яким доручено проведення таких заходів, перед їх початком зобов'язані ретельно оглянути приміщення і переконатись у повній готовності протипожежного стану, у т. ч. в забезпеченні потрібною кількістю первинних засобів пожежогасіння;
- не дозволяється заповнення приміщень людьми понад установлену норму, звуження проходів між рядами, установка в проходах додаткових стільців тощо.

Будівля та приміщення повинні бути забезпечені необхідною кількістю вогнегасників згідно вимогами загальнодержавних Правил пожежної безпеки України. Їх слід установлювати в легкодоступних та помітних місцях (коридорах, біля входів або виходів з приміщень) таким чином, щоб вони не заважали під час евакуації і була можливість прочитання маркувальних написів на корпусі. Місця знаходження вогнегасників слід позначати вказівними знаками. Співробітники коледжу зобов'язані знати пожежну небезпеку застосування хімічних речовин і матеріалів, засоби їх гасіння та дотримуватися заходів безпеки під час роботи з ними. Горище, електрощитові та інші технічні приміщення не повинні використовуватися не за призначенням (для зберігання меблів, устаткування, інших сторонніх предметів). Не дозволяється розміщення у будівлях закладу освіти вибухонебезпечних, пожежонебезпечних приміщень та складів, у тому числі на основі оренди.

Відповідальний за пожежну безпеку після закінчення освітнього процесу повинен оглянути приміщення, переконатися у відсутності порушень, що можуть привести до пожежі, перевірити відключення електроприладів, обладнання, освітлення.

6. Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі.

У разі виявлення ознак пожежі на об'єкті працівник, який їх помітив повинен:

- негайно повідомити про це пожежну охорону (номер телефону для виклику 101), вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;
- повідомити про пожежу директора закладу;
- вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

Директор, якому повідомлено про виникнення пожежі, повинен:

- перевірити, чи викликано пожежну охорону;
- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;
- у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть участь у ліквідації пожежі;
- перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу;
- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;
- організувати зустріч пожежної охорони, надати їм допомогу у локалізації та ліквідації.

Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів, повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі.

Телефони служб екстреної допомоги:

«101»- пожежна служба;

«102»- поліція;

«103»- швидка медична допомога;

«104»- газова служба.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці коледжу



Шляхтичук С.В.